



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Дзержинску Нижегородской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел. 26-49-27 (код - 831), ondpr-dzerzinsk@mchs.nnov.ru

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 56/1/17

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 17"
комбинированного вида (МБДОУ "Детский сад № 17" комбинированного вида)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск Нижегородской области от 13 марта 2017 года №56, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «10» час. «00» мин. «23» марта 2017 года по «14» час. «00» мин. «02» апреля 2017 года проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинску - государственным инспектором города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Галаниным Иваном Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17» комбинированного вида, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.15.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ "Детский сад № 17" комбинированного вида Ичиной Татьяной Константиновной; Заведующей МБДОУ "Детский сад № 17" комбинированного вида Степиной Ларисой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований законодательства РФ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Групповые ячейки (групп №5, №6, №11, №12) на 2-ом этаже не обеспечены рассредоточенными эвакуационными выходами.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 53; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	02.04.2019	

1) ком. работы

		выходы» СП 1.13130.2009 п.5.2.12, п.5.2.13; (ранее действовало требование Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.6.12; Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» СНиП 31-06-2009 п.4.6).		
2.	Групповые ячейки (групп №1, №2, №9, №10) не обеспечены вторыми эвакуационными выходами.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 53; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п.5.2.12, п.5.2.13; (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п.6.12; СНиП 31-06-2009 п.4.6).	02.04.2019	
3.	Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям СП 10.13.130.2009 .	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 10.13130.2009 п.4.1.1 табл. 1, табл.3; (ранее действовало требование Строительных норм и правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 2.04.01-85* п.6.1).	02.04.2019	
4.	Запорное устройство на обводной линии счетчика воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от системы противопожарной автоматики.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» СП 30.13330.2012 п. 7.2.8; (ранее действовало требование СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*).	02.04.2019	
5.	Лестницы 3-го типа со вторых этажей (наружные открытые) из групп №1 и №10 расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2; (ранее действовало требование п. 6.30* СНиП 21-01-97*).	02.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы -

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору

Галанин Иван Сергеевич

« 26 » 04 2018 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад №17» комбинированного вида Стешина Лариса Александровна.

(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » 04 2018 г.

(подпись)

«телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99